

<p style="text-align: center;">Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. <i>„Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fűtési-hűtési rendszerének rekonstrukciója”</i></p>		
Ikt.szám: BKBE-2016/7.	Kiegészítő tájékoztatás I.	Jelen / összes oldal száma: 1/1

Tisztelt Ajánlattevő!

A Dunakeszi Közütemi Nonprofit Kft. által kiírt **„Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet fűtési-hűtési rendszerének rekonstrukciója”** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi I. számú kiegészítő tájékoztatást adja:

1./ Kérdés: A Gázellátás fejezetében nem szerepelő, a szolgáltató felé esedékes díjak Megrendelőt terhelik vagy a költségvetésben szerepeltetni szükséges?

Válasz: A kiviteli terv gázellátás részét nem kell beárazni ajánlattevőknek, annak megvalósítását ajánlatkérő elhalasztja a sikeres hőszivattyús fűtési rendszer beüzemelése után törli.

2./ Kérdés: Az Ajánlattételi felhívás d.) pontjában szereplő Megrendelői árubeszerzés a klímaberendezés mely részegységeire terjed ki (10 db kültéri egység, 10 db beltéri egység, 1 db vezérlőegység)?

Válasz: Az épületet használó intézmény a tavalyi évben leszerelt klímakészülékek helyett hőszivattyús kültéri egységeket szerez be, a szükséges számú beltéri egység és vezérlő beszerzése jelen beszerzésben ajánlattevők feladata.

3./ Kérdés: Az elektromos műszaki leírás szerint a napelemes rendszer kiépítése egy következő ütemben valósul meg. Jelen ütemben csak a napelemes rendszer előkészítése valósul meg. A költségvetés kiírásban azonban szerepel a teljes rendszer kiépítése. Kérem állásfoglalását a fentiekkel illetően.

Válasz: Ajánlatkérő csak a napelemes rendszer előkészítését, azaz az elektromos költségvetés napelem AC kábelének beépítését kéri beárazni, a teljes napelemes beruházás külső támogatás elnyerése esetén egy másik eljárás keretében valósulhat meg a jövőben.

Szekszárd, 2016. június 30.

Tisztelettel:

Bene Providere
Tanácsadó Kft.

7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 2

Adószám: 24776428-3-17

dr. Deák Krisztina

Ajánlatkérő nevében eljáró