



JELMAGYARAZAT

- Meglévő központosított gázvezeték
- Meglévő kinyomtasított gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- Meglévő kiszellőztető vezeték

MEGJEGYZÉS:

- kivételzés előtt a füstgázvezetelő rendszer létesítésének egyéb feltételeit az illetékes kéményseprő vállalattal egyeztetni kell
- a füstgázvezetelő rendszer hosszát a helyszínen ellenőrizni kell
- a gázvezetékáthúzóztat villamos érintésvédelemről gondoskodni kell (EPH)
- a gázkazánt 100 mA, vagy ennél érzékenyebb áram–véddápcsóló beépítésével kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz
- a kondenzvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell
- a kivételzés során a beépített termékek gyártói utasításait be kell tartani
- a kivételzés során az TIGÁZ technológiai utasításait be kell tartani

ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1.		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952		
TERV:	FÜGGŐLEGES CSÖTÉRV		TERVLAP SZÁM: GG–03
GÁZELLÁTÁS			
KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LÉPTÉK:
2016.03.21.	16/05	297x500 mm	M 1:50