CSŐMÉRETEK

Acélcső		Vékonyfalú acélcső		PPR cső		Ötrétegű cső	
NÁ12	3/8"	NÁ10	ø12x1.2mm	NÁ15	ø20x2.8mm	NÁ12	ø16x2mm
NÁ15	1/2"	NÁ12	ø15x1.2mm	NÁ20	ø32x4.4mm	NÁ15	ø20x2mm
NÁ20	3/4"	NÁ15	ø18x1.2mm	NÁ32	ø40x3.7mm	NÁ20	ø26x2mm
NÁ25	1"	NÁ20	ø22x1.5mm	NÁ40	ø50x4.6mm	NÁ25	ø32x3mm
NÁ32	5/4"	NÁ25	ø28x1.5mm	NÁ50	ø63x5.8mm	NÁ32	ø40x3.5mm
NÁ40	6/4"	NÁ32	ø35x1.5mm	NÁ65	ø75x6.8mm	NÁ40	ø50x4mm
NÁ50	2"	NÁ40	ø42x1.5mm	NÁ80	ø90x8.2mm	NÁ50	ø63x4.5mm
NÁ65	2,5"	NÁ50	ø54x1.5mm	NÁ100	ø125x11.4mm	NÁ65	ø75x5mm
NÁ80	3"	NÁ65	ø76.1x2mm	NÁ125	ø160x14.6mm		
NÁ100	4"	NÁ80	ø88.9x2mm	NÁ150	ø200x18.2mm		
NÁ125	5"	NÁ100	ø108x2mm	NÁ200	ø250x22.7mm		
NÁ150	6"						

JELMAGYARÁZAT

Fűtési előremenő vezeték padló felett
Fűtési visszatérő vezeték padló felett
Fűtési előremenő mennyezeten
Fűtési visszatérő mennyezeten
Kondenzátum vezeték padló felett
Kondenzátum vezeték mennyezeten
Hidegvíz vezeték
Hidegvíz vezeték
Melegvíz vezeték
Cirkulációs vezeték
Biztonsági vezeték

·	szivattyú	·	motoros váltócsap
·	gömbcsap	·	biztonsági szelep
·	visszacsapó szelep	·	nyomásmérő
·	beszabályozó szelep	·	hőmérő
·	térfogatáram korl. szelep	·	áramlás és mőm. mérő
·	illetéktelen ellen véd. elzáró	·	szennyfogó
·	töltő-ürítő csap	·	vízmérő
·	karimás szivattyú	·	karima közé ép. elzáró
·	karimás beszab. szelep	·	karimás visszacsapó szelep
·	szűkítő		



MEGJEGYZÉS:

- a vezetékeket 13 mm-es KAIFLEX párazáró hőszigeteléssel kell ellátni
- a Fan-coil hőleadókba a kondenzvíz vezeték csatlakozásához mechanikus bűzzárat kell beépíteni
- a kivitelezés során a beépített tetrékek gyártói utasításait be kell tartani
- a fűtési rendszet üzemebe helyezés előtt át kell mosatni és nyomáspróbának kell alávetni
- a födém áttöréseket statikussal egyeztetni kell
- a padló felett vezett csővezetékeket el kell burkolni
- a kondenvíz vezetékek meglévő szennyvízvezetékekbe csatlakoznak
- a készülékek működtetése fali szabályozóval történik
- a kültérben vezett vezetékeket mechanikai és UV védelemmel kell ellátni
- a padlástérben vezett csővezetékekre további 5 cm vastag kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni
- NÁ50 feletti vezetékek PPR csőből készülnek
- NÁ50 vagy az alatti csővezetékek ötrétegű ill. PPR csőből készülnek
- tűzszakasz határon történő átvezetéseknél tűzgátló átvezető mandzsettákat kell beépíteni
- a szükséges helyeken az álmennyezetet meg kell bontani és nyomáspróba után helyre kell állítani
- ahol a bútorok átalakítása, elbontása nem megoldható, ott mennyezeti Fan-coil berendezést kell alkalmazni

ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75-81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1..		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G-T 02-0952		
TERV:	FÜGGŐLEGES CSŐTERV – 2 HŐELLÁTÁS	TERVLAP SZÁM:	GH-12
KELT: 2016.03.21.	MUNKASZÁM: 16/05	PAPÍRMÉRET: 297x2200 mm	LÉPTÉK: M 1:50

SOLARBOX HUNGARY KFT

Solarbox-Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E-mail: solarbox@solarbox.hu