



JELMAGYARÁZAT

- Meglévő középnyomású gázvezeték
- - - Meglévő kisnyomású gázvezeték
- - - Tervezett gázvezeték
- - - Meglévő kiszellőztető vezeték

MEGJEGYZÉS:

- kivételzés előtt a fűtőgázvezetető rendszer létesítésének egyéb feltételeit az illetékes kéményseprő vállalattal egyeztetni kell
- a fűtőgázvezetető rendszer hosszát a helyszínen ellenőrizni kell
- a gázvezetékkihúzózat villamos érintésvédelméről gondoskodni kell (EPH)
- a gázkazánt 100 mA, vagy ennél érzékenyebb áram-védőápoló beépítésével kell csatlakoztatni az elektromos hálózathoz
- a kondenzvíz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell
- a kivételzés során a beépített termékek gyártói utasításait be kell tartani
- a kivételzés során az TIAZ technológiai utasításait be kell tartani

ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGEREDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1..		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952		
TERV:	HELYSZÍNRAJZ	TERVLAP SZÁM: CG–01	
GÁZELLÁTÁS			
KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LÉPTÉK:
2016.03.21.	16/05	A3	M 1:500

SOLARBOX
HUNGARY KFT

Solarbox-Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E-mail: solarbox@solarbox.hu