F.61 VIZSGÁLÓ 19,30 m²
F.62 FÜRDŐ 2,79 m²
F.63 WC 1,31 m²
F.64 KÖZLEKEDŐ 4,60 m²
20,71 m²
ÖLTÖZŐ 3,99 m²
F.24 KÖZLEKEDŐ 1,87 m²
F.25 MOSDÓ 2,16 m² bm= 2,65 m
F.26 RAKTÁR 2,33 m² bm= 2,65 m
F.23 VIZSGÁLÓ 21,01 m² bm= 2,65 m
F.21 FOGTECHNIKA 3,52 m² bm= 2,65 m
F.22 FOGTECHNIKA 5,34 m² bm= 2,65 m
F.19 WC / MOSDÓ 2,12 m²
F.18 RAKTÁR 2,20 m²
F.17 ELŐKÉSZÍTŐ 4,64 m² bm= 2,65 m
F.16 SZÉLFOGÓ 8,83 m² bm= 2,65 m
F.15 KARTONOZÓ 9,63 m² bm= 2,65 m
F.14 ÖLTÖZŐ 6,70 m² bm= 2,65 m
F.66 LÉPCSŐHÁZ 16,67 m²
F.68 SZÉLFOGÓ 9,02 m²
F.67 KÖZLEKEDŐ 24,55 m²
F.20 BÜFÉ 9,17 m² bm= 2,65 m
F.69 LIFT 8,84 m²
F.70 SZEMÉSZET 22,06 m²
F.71 RAKTÁR 17,67 m²
F.72 LÉPCSŐHÁZ 16,73 m²
F.74 KÖZLEKEDŐ 71,19 m²
F.75 GYÓGYSZERTÁR pbn 71,80 m² bm= 2,79 m v= 201,14 m³
F.11 MOSDÓ 3,41 m² bm= 2,24 m
F.11 BOLT 8,97 m² bm= 2,60 m
F.12 BOLT 18,01 m² bm= 2,60 m
F.13 BOLT 8,92 m² bm= 2,60 m
F.10 WC 5,12 m²
F.08 MOSOGATÓ 5,52 m² bm= 2,96 m
F.09 ELEKTRMOS 17,39 m² bm= 2,96 m
+0,00
-0,03
+0,00
+0,00
5,84 80 2,69 13 2,84 8 28
1,51 1,56 1,62 1,98 1,49 2,22 1,70
2,68 13 3,22 22
1,51 1,50 1,55 1,10
7 8 9 10 11 12 13 14

CSŐMÉRETEK

Ötrétegű cső

NA12	–	ø16x2mm
NA15	–	ø20x2mm
NA20	–	ø26x3mm
NA25	–	ø32x3mm
NA32	–	ø40x3,5mm
NA40	–	ø50x4mm
NA50	–	ø63x4,5mm
NA65	–	ø75x5mm

MEGJEGYZÉS:

- a vízvezeték hálózatot ötrétegű csőből kell kiépíteni préskötésekkel
- a vezetékeket 13 mm-es KAIFLEX párazáró hőszigeteléssel kell ellátni
- a kivitelezés során a beépített termékek gyártói utasításait be kell tartani
- a vízvezeték hálózatot üzemebe helyezés előtt át kell mosatni
- a vízvezeték hálózatot üzemebe helyezés előtt fertőtleníteni kell
- a szükséges helyeken az álmennyezetet meg kell bontani és nyomáspróba után helyre kell állítani
- tűzszakasz határon történő átvezetéseknél tűzgátló átvezető manzsettákat kell beépíteni
- a meglévő csővezetékekre az ürítő csap beépítése után kell rákötni

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Biztonsági vezeték

- szivattyú
- gömbcsap
- visszacsapó szelep
- beszabályozó szelep
- térfogatáram korl. szelep
- illetéktelen ellen véd. elzáró
- töltő–ürítő csap
- karimás szivattyú
- karimás beszab. szelep
- szűkítő
- motoros váltócsap
- biztonsági szelep
- nyomásmérő
- hőmérő
- áramlás és mőm. mérő
- szennyfogó
- vízmérő
- karima közé ép. elzáró
- karimás visszacsapó szelep



ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1.		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952		
TERV:	FÖLDSZINT VÍZELLÁTÁS ALAPVEZETÉK CSERE – 2 VÍZELLÁTÁS		TERVLAP SZÁM: GV–02
KÉLT: 2016.03.16.	MUNKASZÁM: 16/05	PAPÍRMÉRET: A1	LÉPTÉK: M 1:50

SOLARBOX HUNGARY KFT
Solarbox–Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E–mail: solarbox@solarbox.hu