MEGJEGYZÉS:

- a vezetékeket 13 mm-es KAIFLEX párazáró hőszigeteléssel kell ellátni
- a Fan-coil hőleadókba a kondenzvíz vezeték csatlakozásához mechanikus bűzzárat kell beépíteni
- a kivitelezés során a beépített tetrékek gyártói utasításait be kell tartani
- a fűtési rendszer üzemebe helyezés előtt át kell mosatni és nyomáspróbának kell alávetni
- a födém áttöréseket statikussal egyeztetni kell
- a padló felett vezett csővezetékeket el kell burkolni
- a kondenvíz vezetékek meglévő szennyvízvezetékekbe csatlakoznak
- a készülékek működtetése fali szabályozóval történik
- a kültérben vezett vezetékeket mechanikai és UV védelemmel kell ellátni
- a padlástérben vezett csővezetékekre további 5 cm vastag kőzetgyapot szigetelést kell elhelyezni
- NÁ50 feletti vezetékek PPR csőből készülnek
- NÁ50 vagy az alatti csővezetékek ötrétegű ill. PPR csőből készülnek
- tűzszakasz határon történő átvezetéseknél tűzgátló átvezető mandzsettákat kell beépíteni
- a szükséges helyeken az álmennyezetet meg kell bontani és nyomáspróba után helyre kell állítani
- ahol a bútorok átalakítása, elbontása nem megoldható, ott mennyezeti Fan-coil berendezést kell alkalmazni

CSŐMÉRETEK

Acélcső			Vékonyfalú acélcső			PPR cső			Ötrétegű cső		
NÁ12	–	3/8"	NÁ10	–	ø12x1.2mm	NÁ15	–	ø20x2.8mm	NÁ12	–	ø16x2mm
NÁ15	–	1/2"	NÁ12	–	ø15x1.2mm	NÁ20	–	ø32x4.4mm	NÁ15	–	ø20x2mm
NÁ20	–	3/4"	NÁ15	–	ø18x1.2mm	NÁ32	–	ø40x3.7mm	NÁ20	–	ø26x2mm
NÁ25	–	1"	NÁ20	–	ø22x1.5mm	NÁ40	–	ø50x4.6mm	NÁ25	–	ø32x3mm
NÁ32	–	5/4"	NÁ25	–	ø28x1.5mm	NÁ50	–	ø63x5.8mm	NÁ32	–	ø40x3.5mm
NÁ40	–	6/4"	NÁ32	–	ø35x1.5mm	NÁ65	–	ø75x6.8mm	NÁ40	–	ø50x4mm
NÁ50	–	2"	NÁ40	–	ø42x1.5mm	NÁ80	–	ø90x8.2mm	NÁ50	–	ø63x4.5mm
NÁ65	–	2.5"	NÁ50	–	ø54x1.5mm	NÁ100	–	ø125x11.4mm	NÁ65	–	ø75x5mm
NÁ80	–	3"	NÁ65	–	ø76.1x2mm	NÁ125	–	ø160x14.6mm			
NÁ100	–	4"	NÁ80	–	ø88.9x2mm	NÁ150	–	ø200x18.2mm			
NÁ125	–	5"	NÁ100	–	ø108x2mm	NÁ200	–	ø250x22.7mm			
NÁ150	–	6"									

JELMAGYARÁZAT

- Fűtési előremenő vezeték padló felett
- Fűtési visszatérő vezeték padló felett
- Fűtési előremenő mennyezeten
- Fűtési visszatérő mennyezeten
- Kondenzátum vezeték padló felett
- Kondenzátum vezeték mennyezeten
- Hidegvíz vezeték
- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Biztonsági vezeték

- szivattyú
- gömbcsap
- visszacsapó szelep
- beszabályozó szelep
- térfogatáram korl. szelep
- illetéktelen ellen véd. elzáró
- töltő–ürítő csap
- karimás szivattyú
- karimás beszab. szelep
- szűkítő
- motoros váltócsap
- biztonsági szelep
- nyomásmérő
- hőmérő
- áramlás és mőm. mérő
- szennyfogó
- vízmérő
- karimás közé ép. elzáró
- karimás visszacsapó szelep



ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.		
HRSZ:	4462/1		
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1..		
TERVFAJTA:	KIVITELI		
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952		
TERV:	2. EMELET FŰTÉS, HŰTÉS ALAPRAJZ – 2 HŐELLÁTÁS		TERVLAP SZÁM: GH–08
KELT: 2016.03.21.	MUNKASZÁM: 16/05	PAPÍRMÉRET: A1	LÉPTÉK: M 1:50

SOLARBOX HUNGARY KFT
Solarbox–Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E–mail: solarbox@solarbox.hu