

CSŐMÉRETEK

Ötrétegű cső

NÁ12	–	ø16x2mm
NÁ15	–	ø20x2mm
NÁ20	–	ø26x3mm
NÁ25	–	ø32x3mm
NÁ32	–	ø40x3,5mm
NÁ40	–	ø50x4mm
NÁ50	–	ø63x4,5mm
NÁ65	–	ø75x5mm

MEGJEGYZÉS:

- a vízvezeték hálózatot ötrétegű csőből kell kiépíteni préskötésekkel
- a vezetékeket 13 mm-es KAIFLEX párazáró hőszigeteléssel kell ellátni
- a kivitelezés során a beépített termékek gyártói utasításait be kell tartani
- a vízvezeték hálózatot üzemebe helyezés előtt át kell mosatni
- a vízvezeték hálózatot üzemebe helyezés előtt fertőtleníteni kell
- tűzszakasz határon történő átvezetéseknél tűzgátló átvezető manzsettákat kell beépíteni
- a meglévő csővezetékekre az ürítő csap beépítése után kell rákötni

JELMAGYARÁZAT

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Cirkulációs vezeték
- Biztonsági vezeték

- szivattyú
- gömbcsap
- visszacsapó szelep
- beszabályozó szelep
- térfogatáram korl. szelep
- illetéktelen ellen véd. elzáró
- töltő-ürítő csap
- karimás szivattyú
- karimás beszab. szelep
- szűkítő
- motoros vältócsap
- biztonsági szelep
- nyomásmérő
- hőmérő
- áramlás és mőm. mérő
- szennyfogó
- vízmérő
- karima közé ép. elzáró
- karimás visszacsapó szelep



ÉPÜLET:	SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET
ÉPÜLET CÍME:	2120 DUNAKESZI, FŐ ÚT 75–81.
HRSZ:	4462/1
MEGRENDELŐ	DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. 2120 DUNAKESZI, SZENT ISTVÁN U. 1.
TERVFAJTA:	KIVITELI
ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:	PETIK GÁBOR G–T 02–0952
TERV:	FÖLDSZINT VÍZELLÁTÁS ALAPVEZETÉK CSERE – 3 VÍZELLÁTÁS
TERVLAP SZÁM:	GV–03

KELT:	MUNKASZÁM:	PAPÍRMÉRET:	LÉPTÉK:
2016.03.16.	16/05	A1	M 1:50

SOLARBOX HUNGARY KFT
Solarbox–Hungary Kft.
2030 Érd, Mandulafa u. 1.
Tel.: + 36 20 355 8990
E–mail: solarbox@solarbox.hu