

## **KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT**

**Készült:** 2016. év 01. hó 19. napján az Invitel Távközlési Zrt. hivatalos helyiségében.

**Iktatószám:** V336 /2016

**Ügyintéző:** Feketéné Herczeg Zsuzsanna Tel: 88-462-310, FeketeneHZ@invitel.co.hu

**Tárgy:** 2120 Dunakeszi, Toldi utcában járda építése - I. ütem

**Tervszám:** 1235/2

### **Tárggyal kapcsolatos nyilatkozat:**

*A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy az építés az Invitel Távközlési Zrt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát*

## **ÉRINTI**

A kivitelezés során kérjük a következő szempontok figyelembe vételét:

A létesítmény építése során az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabvány előírásait be kell tartani, a távközlés részére fenntartott helyet szabadon kell hagyni. A távközlési létesítmények 2-2 méteres körzetében csak kézi szerszámmal és szakfelügyeletünk jelenlétében szabad munkát végezni, mindennemű gépi munka tilos!

A föld alatti kábelek pontos helyét és mélységét a keresztezésekénél ill. megközelítéseknél műszeres kitűzéssel kell megállapítani.

**A szakfelügyeletet és a műszeres kitűzést a munkálatok megkezdése előtt legalább 8 nappal írásban meg kell rendelni.** Invitel Távközlési Zrt. (2100 Gödöllő Ganz Á.u.2.) (Szokán Tibor/e-mail: szokant@invitel.co.hu /mobil: 06-20-9236-955/Fax: 06-27-536-140/)

A távbeszélő hálózatot érintő munkálatokat csak a hálózat biztonságba helyezése után engedélyezzük. Egyben felhívjuk a figyelmet, hogy mindennemű távközlési hálózatban bekövetkezett esetleges rongálásért a beruházó és kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagiilag felelős. Rongálás esetén az előírások figyelmen kívül hagyása még szakfelügyelet jelenlétében sem mentesít a felelősség alól.

Amennyiben a beruházó és kivitelező az előírt műszeres ellenőrzést ill. szakfelügyeletet nem rendel meg - és a távközlési hálózatot megrongálja -, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük és feljelentési jogunkkal élünk.

A feltárt kábelek munkaidőn túli őrzéséről vagy annak legalább 30 cm-es ideiglenes földtakarásáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia.

A keresztezéseket, megközelítéseket és esetleges feltárásokat a földdel történő betakarás előtt az üzemeltetővel a helyszínen szemrevételeztetni és jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

Invitel  
Távközlési Zrt.

Invitel Zrt. részéről