



**DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

SZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY
Műszaki Csoport Vác

Kelt: 2016-01-06
Ikt.sz: US/1297-0/2015/MUV
Ügyintéző: Magos Attila
Melléklet: helyszínrajz

Bokút-Terv Kft

1033 Budapest, Bogdáni u.5. 3/7

Közműegyeztetési nyilatkozat

Tárgy: Dunakeszi, Toldi u. járdaépítés I.ütem

Tisztelt Megrendelő!

A Társaságunk részére eljuttatott kiviteli tervek megvizsgáltuk, és közműegyeztetésüket elvégeztük.

A közműegyeztetés során megállapítottuk, hogy Társaságunk üzemeltetésében lévő **ivóvíz és szennyvíz közműve érintett**. A vezetékek kiváltására vonatkozó részletterveit Társaságunk részére be kell nyújtani véleményezésre.

Az érintett helyekre, vonatkozóan az alábbi előírásainkat közöljük:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltüntetett hálózataink nyomvonala tájékoztató jellegű.

A kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal írásban** meg kell rendelni szakfelügyeletünket, melynek költségét leszámoljuk.

A szükséges szakfelügyelet ivóvíz, és vagy szennyvíz érintettség esetén az ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, e-mail címre küldhetik meg, vagy levelezési címünkre a 2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.-ra.

Hibabejelentést a +36-40-88-11-88; +36-27-511-511 telefonszámok 1.- es menüpontja alatti jelezhetnek.

A keresztezési helyeken illetve a 2,0 m-en belüli megközelítések esetén csak kézi erős vezetékfeltárást lehet végezni.

A kivitelezés során a **közműkeresztezéseket az MSZ 7487-2: 1980 szabvány előírásainak megfelelően kell elvégezni**, és az előírás szerinti védőtávolságot a feltárt vezetéktől kell mérni és betartani.

Takarás előtt képviselőnk részére biztosítani kell a védőtávolságok betartásának ellenőrzési lehetőségét.

A közműkeresztezéseknél védőcső alkalmazása szükséges, melyeknél minimum 1-1m-es túlnyúlással kell, készüljenek.

A DMRV ZRT. a későbbiekben a megépített létesítményben okozott (hibaelhárítási, stb.) károkért nem vállal felelősséget azokon a helyeken, ahol a védőtávolságot nem szabvány szerinti tartották be, vagy hiányoznak az előírt védőcsövek, jelölések (tégglázás, szalagozás stb..).

Amennyiben a most épülő létesítmény nyomvonala miatt a, DMRV ZRT. kezelésében lévő vezetékek jelenlegi nyomvonalát az előírás szerinti védőtávolság hiánya, vagy egyéb okok miatt módosítani kell, úgy annak költségeit a most épülő létesítmény üzemeltetője, beruházója köteles viselni.

A feltárt közművezetékeinket, szerelvényeinket a kivitelezés során amennyiben az indokolt (iránytöréseknél, párhozamos fektetésnél, mellébontásnál), az elmozdulás ellen biztosítani kell. Munkaidőn túli őrzéséről, ideiglenes takarásáról (min 30 cm) kivitelezőnek kell gondoskodni.

+5 °C alatt vezetékeink környezetében földmunka nem végezhető!

DMRV ZRT. szerelvényeihez a hozzáférhetőséget biztosítani kell a kivitelezés ideje alatt is, **aknafedlapon, altalaj tűzcsapon stb.**, illetve annak **2-2m-es körzetében anyagot tárolni tilos!** Az esetleges károkozás költségeit abban az esetben is leszámoljuk, ha az felügyeletünk mellett és gondos kivitelezés ellenére keletkezik. **A DMRV ZRT. kezelésében lévő közművezetékek megközelítése esetén kizárólag óvatos kézi földmunka végezhető, a keresztezett közművezetékeink kézi erős megkutatása szükséges!**

A tervezett vezeték nyomvonalán, és helyén közműkutató árkok készítése szükséges a közműveink helyének pontos beazonosításához.

A tárgyi közműegyeztetéssel kapcsolatos további észrevételeikkel, váci műszaki csoportunkat szíveskedjenek megkeresni, ügyfélfogadási időben személyesen, vagy az alábbi telefonszámon.

Személyes ügyfélfogadási idő:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	nincs	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	7 ⁰⁰ -13 ⁰⁰	nincs

Az ügyfélfogadási idő vége előtt minimum 20 perccel korábban kell érkezni, hogy az ügyintézéshez szükséges sorszámot ki tudjuk adni.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes!

DMRV DUNA-MENNYISÉGI ÉS ÉRŐS VÍZNYEL
ZÁRTÓRSZÁMOKÉRTŐSÉG ÉS SZERVIZTÁRSÁG
2600 Vác, Kossuth Lajos út 3.
Magos Attila
műszaki előadó