

<p style="text-align: center;">Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. <i>"Magyarság Sporttelep főépületének rekonstrukciója"</i></p>		
Ikt.szám: KBE-2016/17.	Kiegészítő tájékoztatás I.	Jelen / összes oldal száma: 1/2

Tisztelt Ajánlattevő!

A Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. által kiírt **"Magyarság Sporttelep főépületének rekonstrukciója"** tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett kérdésre Ajánlatkérő az alábbi I. számú kiegészítő tájékoztatást adja:

1./ Kérdés: Az elektromos műszaki leírás **3. Energiaellátás, elosztó berendezések** fejezete leírja, a főelosztó cserére és áthelyezésre kerül. Az elektromos költségvetés kiírás 6.01 sorszámon költségelt V-04 rajzszámú E1 jelű főelosztó megmarad, csak kibővítésre kerül. A műszaki leírás és a kiírás között ellent mondás tapasztalható. Kérjük a T. megrendelőt az ellent mondás feloldására!

Válasz: Kérjük, az elosztó bővítését árazzák be az elektromos költségvetésben részletezettek szerint.

2./ Kérdés: A műszaki leírás nem tesz említést a vagyonvédelem és a tűzvédelem kiépítésének szükségéről. Jól értelmezzük, hogy, a vagyonvédelem és a tűzvédelem kiépítése nem feladat?

Válasz: A vagyonvédelem és a tűzvédelem kiépítése a beruházás során nem feladata nyertes ajánlattevőknek.

3./ Kérdés: A tervben 42 darab radiátor található meg. A költségvetésben 41 darab szerepel. A fennmaradó egy darabot hol és hogyan költségeljük?

Válasz: A tervben szereplő plusz radiátort a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben szerepeltessék ajánlattevők.

4./ Kérdés: A megmaradó 5 darab radiátorhoz ki van írva, hogy kell új szeleptest és termosztatikus érzékelő fej. Ezeket hol és hogyan költségeljük?

Válasz: A tervben szereplő 5 db szelepet és termosztatikus radiátor fejet a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben szerepeltessék ajánlattevők.

5./ Kérdés: A megmaradó 5 darab radiátoron, a visszatérő szelepeket cseréljük-e? Ha igen, ezeket hol és hogyan költségeljük?

Válasz: A leírásban ismertetett radiátorok visszatérő szelepeit is kérjük cserélni és beárazni a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben.

6./ Kérdés: Hol és hogyan költségeljük a megmaradó radiátorok festés előtti és utáni le- és felszerelését?

Válasz: A megmaradó radiátorok festés előtti és utáni le- és felszerelésének munkadíját a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben szerepeltessék ajánlattevők.

7./ Kérdés: Hol és hogyan költségeljük a gépészeti bontásokat?

<p align="center">Dunakeszi Közülemi Nonprofit Kft. <i>"Magyarság Sporttelep főépületének rekonstrukciója"</i></p>		
Ikt.szám: KBE-2016/17.	Kiegészítő tájékoztatás I.	Jelen / összes oldal száma: 2/2

Válasz: A gépészeti bontások munkadíját a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben szerepeltessék ajánlattevők.

8./ Kérdés: A fűtési rendszer feltöltését szolgáló szerelvényt és berendezést telepíteni kell. Ezeket hol és hogyan költségeljük?


Válasz: A feltöltő szerelvény sor telepítésének munkadíját a költségvetésbe illesztett külön részletezett „észrevételezett tételek” fejezetben szerepeltessék ajánlattevők.

9./ Kérdés: A tervben 10 darab WC található, a költségvetésben 5 darab szerepel. A fennmaradó 5 darab megmaradó-e? Ha nem, ezeket hol és hogyan költségeljük?

Válasz: Kérjük a költségvetésben részletezett 5 db WC-t árazzák be ajánlattevők!

Szekszárd, 2016. július 07.

Tisztelettel:


DEÁK ÜGYVÉDI IRODA
 7000 Szekszárd
 Jókai u. 22. sz. 1-2.
 Adószám: 18864827-2-17
 dr. Bakó Zoltán
 Ajánlatkérő nevében eljáró